

業務内訳書

■深沢共愛ホームズ

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<p>■法定点検 年2回実施、届出 ≪対象設備≫ 消火器(放射能力試験含む)、移動式粉末消火設備 スプリンクラー、自動火災報知機、ガス漏れ警報装置、非常放送設備、 火災通報装置、誘導灯、自家発電設備、防火区画設備、簡易自動消火装置</p>
空調設備点検業務	<p>■フィルター清掃 ≪対象≫ ルームエアコン 118台 年2回 厨房換気装置用グリスフィルター 8枚、屋上給気フィルター 3枚 年12回 ■フード清掃 ≪対象≫ スチームコンロ上部 及び ガス台上部 年2回</p>
給排水設備点検業務	<p>■受水槽清掃、水質検査 年1回 ■給排水設備定期点検 年2回 ≪対象設備≫ 加圧給水ポンプ、汚雑排水ポンプ、雑排水ポンプ、湧水排水ポンプ、雨水排水ポンプ ■汚泥引き抜き作業 ≪対象≫ 汚水雑排水槽 年2回、 グリストラップ 年4回</p>
建築設備定期検査業務	■法定点検 年1回
防火設備定期検査業務	■法定点検 年1回

■等々力共愛ホームズ

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<p>■法定点検 年2回実施、届出 ≪対象設備≫ 消火器(放射能力試験含む)、 スプリンクラー、自動火災報知機、ガス漏れ警報装置、非常放送設備、 火災通報装置、誘導灯、自家発電設備、防火区画設備、簡易自動消火装置</p>
空調設備点検業務	<p>■定期点検及びフィルター清掃 年2回 ≪対象設備≫ 空冷式パッケージ型エアコン 室内機 119台、室外機 15台、全熱交換機 62台、空気清浄器 17台 ■清掃、洗浄、交換作業 ≪対象設備≫ 室外機3台 フィン洗浄 年1回 濾紙フィルター、厨房用ミストフィルター 交換 年1回 厨房用グリスフィルター、プレフィルター 清掃 年12回</p>
給排水設備点検業務	<p>■受水槽清掃 年1回 ■簡易専用水道検査、飲用水質検査 年1回 ■加圧給水設備定期点検 年2回 ■グリストラップ清掃、汚泥引き抜き作業 年4回 ■排水管洗浄作業 年1回</p>
建築設備定期検査業務	■法定点検 年1回
防火設備定期検査業務	■法定点検 年1回

■グループホーム奥沢・共愛

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<p>■法定点検 年2回実施、届出 ≪対象設備≫ 消火器(放射能力試験含む)、 スプリンクラー、自動火災報知機、火災通報装置、避難器具、誘導灯、防火区画設備</p>
空調設備点検業務	<p>■定期点検及びフィルター清掃 年2回 ≪対象設備≫ 空冷式パッケージ型エアコン 室内機 2台、室外機 2台、全熱交換機 2台 EHP室内機34台(フィルター清掃のみ)</p>
排水設備点検業務	<p>■排水設備定期点検 年2回 ≪対象設備≫ 湧水排水ポンプ</p>
防火対象物定期点検業務	■法定点検 年1回
防火設備定期検査業務	■法定点検 年1回

■デイ・ホーム上用賀

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■法定点検 年2回実施、届出 ◀対象設備▶ 消火器(放射能力試験含む)、自動火災報知機、非常放送設備、誘導灯
空調設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■定期点検及びフィルター清掃 年2回 ◀対象設備▶ 空冷式パッケージ型エアコン 室内機 8台、室外機 2台、全熱交換機 7台
給排水設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■給湯用ボイラー定期点検 年2回

■デイ・ホーム等々力

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■法定点検 年2回実施、届出 ◀対象設備▶ 消火器(放射能力試験含む)、 自動火災報知機、ガス漏れ警報装置、非常放送設備、誘導灯
空調設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■定期点検及びフィルター清掃 年2回 ◀対象設備▶ 空冷式パッケージ型エアコン 室内機 19台、室外機 3台、全熱交換機 5台

■デイ・ホーム深沢

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■法定点検 年2回実施、届出 ◀対象設備▶ 消火器(放射能力試験含む)、自動火災報知機、非常放送設備、誘導灯
空調設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■定期点検 年2回 ◀対象設備▶ 吸収式冷温水発生機 室外機 2台 ■フィルター清掃 室内機 20台、全熱交換器 10台

■デイ・ホーム玉川田園調布

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■法定点検 年2回実施、届出 ◀対象設備▶ 消火器(放射能力試験含む)、 自動火災報知機、ガス漏れ警報装置、非常放送設備、火災通報装置、避難器具、 誘導灯、防火区画設備
空調設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■定期点検及びフィルター清掃 年2回 ◀対象設備▶ 空冷式パッケージ型エアコン 室内機 17台、室外機 3組、全熱交換機 3台
給排水設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■増圧直結加圧給水設備定期点検 年2回 ■湧水排水ポンプ定期点検 年2回 ■排水管洗浄作業 年2回

■デイ・ホーム中町

受託業務	作業内容
消防用設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■法定点検 年2回実施、届出 ◀対象設備▶ 消火器(放射能力試験含む)、 自動火災報知機、ガス漏れ警報装置、火災通報装置、誘導灯
空調設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■定期点検及びフィルター清掃 年2回 ◀対象設備▶ 空冷式パッケージ型エアコン 室内機 18台、室外機 2台、全熱交換機 7台
給排水設備点検業務	<ul style="list-style-type: none"> ■湧水排水ポンプ定期点検 年2回 ■排水管洗浄作業 年1回